



STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU

ul. Dworcowa 39
68-100 Żagań
tel. 68 477 79 01, faks: 68 477 79 20
NIP: 924-16-33-119

Żagań, dnia 24 stycznia 2020 r.

ZP.272.2.2020

Do uczestników przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa instalacji p.poż (SSP i PWP) w budynku SOSW w Żaganiu - II etap”

Informujemy, że wpłynęło do Zamawiającego pytanie o niżej wymienionej treści, na które Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

Pytanie

Po wizji lokalnej na obiekcie w dniu 22.01.2020 mam zapytanie odnośnie instalacji hydrantowej .Na obiekcie istnieje w/w instalacja i niedawno została modernizowana ,czy wobec tego należy ją wymienić na warunkach i specyfikacją zawartą w opisie zamówienia .Proponowane skrzynki hydrantowe NAŚCIENNE ze względu na przeznaczenie budynku nie są dobrym rozwiązaniem ponieważ jak sama nazwa już wskazuje ,że będą one znacznie odstawały od ściany a montaż ich w miejscach gdzie panuje duży ruch osób może doprowadzić do wypadków,urazów.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że w treści projektu Architektoniczno - Wykonawczego „Instalacja hydrantowa” w pkt. 4. „Oddzielenie pożarowe” jest wskazanie o możliwości montażu hydrantów natynkowych obudowanych lub wnątkowych zależnie od miejsca montażu (jeżeli kolidowałyby to z ruchem osób na korytarzach) o określonych parametrach technicznych. Trasa instalacji hydrantowej została naniesiona na rysunkach.

Jeżeli chodzi o zasadność wymiany instalacji hydrantowej, to podstawa konieczności przebudowy sprawnego i działającego systemu hydrantów została określona w opisie projektu i stanie instalacji wodnej przyłącza.

WICESTAROSTA

Anna Michalczuk