

Zestawienie nadproży projekotwanych:
N1 – 9 szt.
N2 – 1 szt.
N3 – 1 szt.
N/120 – 2szt
N/150 – 4szt.

Zestawienie elementow projektowanego stropu:
Belki stropu Porotherm:
Belka o długości 2,25m – 14szt.

Legenda:
Poz.1 – schody zewnętrzne, żelbetowe monolityczne
Poz.2 – przebudowa schodów wewnętrznych, żelbetowych monolitycznych
Poz.3 – schody wewnętrze, żelbetowe monolityczne
Poz.4 – podciąg żelbetowy podtrzymujący strop
Poz.5 – schody wewnętrzne, żelbetowe monolityczne.

Uwaga:
Nadproże N1 należy wykonać za pomocą 2xl160 z minimalnym oparciem na murze = 15cm z każdej ze stron. Dwuteowniki należy połączyć ze sobą za pomocą śrub M12 co ok. 50cm. Ilość dwuteowników dopasować do grubości ściany. Nadproże N2 należy wykonać tak jak nadproże N1 z 1 dwuteownika I160, natomiast nadproże N3 należy wykonać z 3xl220 jak N1 i N2. Nadproże N/150 należy wykonać jako żelbetowe, prefabrykowane typu L19.



ŚCIANY: SILKA - fB=15MPa
ZAPRAWA: fm=5MPa
ELEMENTY WYLEWANE: BETON C20/25 [B25]
STAL ZBROJENIOWA: AIII-S275RJ, A0-S185
OTULINA ZBROJENIA: - 2,5cm
KLASA EKSPOZYCJI: - XC1

Uwaga: Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie i w razie potrzeby dopasować.

JEDN. PROJEKTOWA: ABK-PROJEKT, UL. LISOWSKIEGO 2/4, 65-267 ZIELONA GÓRA, tel. +48 68 320 15 75	STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU, UL. DWORCOWA 39, 68-100 ŻAGAŃ	04.2012
	Przebudowa warsztatów szkolnych na potrzeby szkolnictwa przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu, DZIAŁKA NR 1207/3 W ŻAGANIU	
RZUT STROPU NAD PARTEREM	1:100	rys.nr K/3

PROJEKTANT KONSTRUKCJA:	MGR INŻ. BOGDAN MROZOWSKI	UPR. NR 7/90/ZG w spec. konstrukcyjnej	
ASYSTENT:	MGR INŻ. WOJCIECH PISKORSKI		
SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJA:			
AUTOR PROJEKTU/ KIEROWNIK BIURA PROJEKTOWEGO:	MGR INŻ. BOGDAN MROZOWSKI	UPR. NR 7/90/ZG w spec. konstrukcyjnej	

☐ KONCEPCJA ■ PROJ. BUDOW. ☐ PROJ. WYKON. **STRONA:**

w/s = 420.0 / 594.0 (0.25m2)