



STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU

Starostwo Powiatowe w Żaganiu
ul. Dworcowa 39
68-100 Żagań
tel. 68 477 79 01, faks: 68 477 79 20
NIP: 924-16-33-119

Żagań, dnia 05 lutego 2014 r.

ZP.272.4.2014

Do uczestników przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „**Remont ulicy Łąkowej w Żaganiu**”.

Informujemy, że wpłynęły do Zamawiającego pytania o następującej treści i Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

1. Czy na zjazdach należy zastosować krawężniki przejściowe z najazdowych na proste, czy zastosować proste?

Zgodnie z poz. Nr 17 przedmiaru przewidziano krawężniki najazdowe 15x22cm oraz przejściowe 15x22x30cm

2. Czy tymczasowa organizacja ruchu na czas robót jest zatwierdzona, czy Wykonawca ma we własnym zakresie ją zatwierdzić?

Tak jest zatwierdzona

3. Czy wymagana jest mapa powykonawcza?

Tak wymagane jest opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

4. W którym roku została wykonana kanalizacja deszczowa i odtworzona jezdnia? Czy wykonywane były badania zagęszczenia gruntu w miejscach po odtworzeniu kanalizacji?

W 2005 roku. Były wykonywane badania zagęszczenia gruntu.

5. Czy zamawiający posiada inwentaryzację uszkodzonych studni kanalizacyjnych oraz wpustów i wszystkich włączów oraz zasuw?

Elementy te nie są własnością zarządcy drogi i wszelkie informacje na ich temat można uzyskać u właściciela wymienionych urządzeń

6. Czy Wykonawca ma założyć wycenę regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych, gazowych oraz włączów kanalizacyjnych wraz z ewentualną wymianą, czy samą regulacją?

Pozycje przedmiarowe dotyczą jedynie regulacji urządzeń bez wymiany ich na nowe. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia ww elementów niespowodowanego przez Wykonawcę robót należy poinformować zarządcę sieci o konieczności ich wymiany. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za wymianę uszkodzonych urządzeń.

7. Czy ewentualne uszkodzenia studni zastałe podczas przekazania placu budowy Wykonawca ma wykonać na własny koszt?

Naprawa urządzeń obcych jak studnie itp. nie jest przedmiotem tego postępowania i na powyższe należy zastosować procedurę jak w pkt 6.

8. Czy uszkodzone włązy i skrzynki są własnością Zamawiającego, czy Wykonawcy?

Ewentualne uszkodzone urządzenia obce jak włązy itp. stanowią własność zarządcy sieci.

STAROSTA

Anna Michalczyk