



STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU

Starostwo Powiatowe w Żaganiu
ul. Dworcowa 39
68-100 Żagań
tel. 68 477 79 01, faks: 68 477 79 20
NIP: 924-16-33-119

Żagań, dnia 06 lutego 2014 r.

ZP.272.3.2014

Do uczestników przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1071F w km 13+934 ÷ 16+170 wraz z przebudową skrzyżowania z drogami nr 1070F i nr 1048F”.

Informujemy, że wpłynęły do Zamawiającego pytania o następującej treści i Zamawiający udziela na nie poniższych odpowiedzi:

DOT. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1071F RELACJI KARCZÓWKA – BRZEŹNICA OD KM 14+404 DO KM 16+170:

1. W opisie technicznym oraz na planie sytuacyjnym występują drzewa do wycinki . W kosztorysie ofertowym występuje tylko karczowanie pni drzew (o mniejszych średnicach niż w rzeczywistości). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Wycinka drzew leży po stronie Inwestora.
2. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew?
Temat ten nie dotyczy Wykonawcy robót.
3. Prosimy o zamieszczenie przekrojów poprzecznych.
Pełna dokumentacja jaką dysponuje Zamawiający jest dostępna wraz z ogłoszeniem o zamówieniu na stronie internetowej.
4. Prosimy o zamieszczenie przedmiaru robót dla wszystkich pozycji kosztorysowych.
Pełna dokumentacja jaką dysponuje Zamawiający jest dostępna wraz z ogłoszeniem o zamówieniu na stronie internetowej.
5. W przekrojach normalnych oraz w opisie technicznym wskazano , że pobocza należy wykonać jako tłuczniowe z kłińca 0-31,5 mm. W kosztorysie ofertowym (poz nr 30) pobocza należy humusować . Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Poz. Nr 30 dotyczy skarp poza poboczami. Pobocza zgodnie z poz. Nr 23 należy wykonać z kruszywa łamanego jak w przekrojach i opisie.
6. Prosimy o podanie długości barier drogowych zgodnie z nowymi przepisami.
Długość barier należy przyjąć według przedmiaru w nawiązaniu do rysunku PZT.
7. Prosimy o zamieszczenie projektu przełożenia kabla telekomunikacyjnego.
Na rysunku PZT zaznaczono miejsca kolizji z kablem telekomunikacyjnym.
8. Dotyczy D.04.08.01, D.05.03.05. Przedstawione w ST wymagania dla mieszanek mineralno-asfaltowych są oparte o normę PN-S-96025:2000. Norma ta ma status normy wycofanej. Prosimy o uaktualnienie treści SST lub wyrażenie pisemnej zgody na zastosowanie zapisów z zakresu wymagań jakościowych zawartych w WT1 i WT2 z 2010. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniem nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn.19.11.2010.

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie wymagań jakościowych zawartych w WT1 i WT2 z 2010 dla mieszanek mineralno asfaltowych.

DOT. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1071F RELACJI KAR CZÓWKA – BRZEŹNICA OD KM 14+404 DO KM 16+170 - RONDO

9. Prosimy o zamieszczenie projektu KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Pełna dokumentacja jaką dysponuje Zamawiający jest dostępna wraz z ogłoszeniem o zamówieniu na stronie internetowej.

10. Prosimy o dopisanie w §3 umowy „Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących - zinventaryzowanych instalacji podziemnych.

Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie powyższego punktu.

11. Prosimy o dopuszczenie fakturowania częściowego do 70% całości zadania.

Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego.

12. Prosimy o dopisanie do §15 umowy kar również dla Zamawiającego – 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w przekazaniu placu budowy oraz dokumentacji technicznej oraz 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w przeprowadzeniu odbioru przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie powyższego punktu.

13. Prosimy o dopisanie w §15 ust. 3 umowy sformułowania „Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody”.

Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie powyższego punktu.

STAROSTA

Anna Michalczyk