



STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU

Starostwo Powiatowe w Żaganiu
ul. Dworcowa 39
68-100 Żagań
tel. 68 477 79 01, faks: 68 477 79 20
NIP: 924-16-33-119

Żagań, dnia 23 czerwca 2016 r.

ZP.272.19.2016

Do uczestników przetargu nicogranicznego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1073F polegająca na przebudowie mostu na rzece Brzeźniczanka w miejscowości Brzeźnica w ciągu drogi powiatowej nr 1073F w km 0+200”.

Informujemy, że wpłynęło do Zamawiającego pytanie o następującej treści i Zamawiający udziela na nie poniższej odpowiedzi:

Zapytanie nr 1:

Prosimy o podanie obciążenia na pał wiercowy fi 50cm.

Odpowiedź nr 1:

Obliczenia podpór były wykonywane programem do obliczeń posadowień, przy obciążeniu na podporę (wartości obliczeniowe):

$Q = 3655 \text{ kN}$

$M = -182,6 \text{ kNm}$

Zapytanie nr 2:

Prosimy o podanie grubości zabezpieczenia antykorozyjnego widocznych powierzchni ścianki szczelnej.

Odpowiedź nr 2:

Łączna grubość wszystkich warstw powłoki antykorozyjnej w stanie suchym powinna wynosić 240 μm .


WICESTAROSTA
Marek Kopta