



PLAN UZIOMU FUNDAMENTOWEGO W CZĘŚCI BUDOWANEJ



- Uziom otokowy –taśma Fe 25x4
- Ø8 Zwód poziomy – pręt FeZn Ø8
- 25x4 Przewód odprowadzający – pręt FeZn Ø8
- 25x4 Przewód uziemiający – taśma Fe 25x4
- Złącze stałe, spawane w wykopie, wyprowadzenie uziomu taśmą FeZn 25x4
- ZK Złącze kontrolne w ziemnej studziźnie kontrolno–pomiarowej
- ZU ZU – złącze uniwersalne, krzyżowe
- GSW Główna szyna wyrównawcza
- SW Szyna wyrównawcza lokalna
- Zwód pionowy, maszt kompletny o wys. 1m

PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE KRZYSZTOF JASIŃSKI ul. POZNAŃSKA 25/5, 68-200 ŻARY				
INWESTOR:	Powiat Żagański ul. Dworcowa 39, 68–100 Żagań			
OBIEKT:	PROJEKT BUDOWLANO–WYKONAWCZY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ORAZ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA OŚRODEK WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, 67–300 SZPROTAWA, UL. HENRYKOWSKA DZ.NR 115/18, 115/17, 127, OBRĘB 0002 SZPROTAWA, J.EW. 081007_4 SZPROTAWA MIASTO			DATA: 04.2018
TEMAT:	PLAN INSTALACJI OGROMOWEJ I UZIEMIAJĄCEJ			BRANŻA: ELEKTR.
	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS	SKALA:
PROJEKTANT	inż. WŁODZIMIERZ WOŹNIAK	143/73/ZG specj. instalac. inżynierska		---
KREŚLIŁ	mgr inż. JAROSŁAW WIRSZYC			NR RYS.: E–4
SPRAWDZIŁ	mgr inż. ARKADIUSZ SADOWSKI	130/90/ZG specj. instalac. inżynierska		