



## STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU

ul. Dworcowa 39  
68-100 Żagań  
tel. 68 477 79 01, faks: 68 477 79 20  
NIP: 924-16-33-119

Żagań, dnia 28 lutego 2020 r.

ZP.272.3.2020

Do uczestników przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej 1079F relacji Konin Żagański - Iłowa”

**Informujemy, że wpłynęło do Zamawiającego pytanie o niżej wymienionej treści, na które Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:**

### **Pytanie**

Proszę o wyjaśnienie jakie należy zastosować bariery stalowe N2 W2 czy SP06/1 , gdyż według producenta i sprzedawcy takich barier określenie "N2 W2 (SP06/1)" jest błędne - są to różne bariery, które różnią się też znacznie ceną?

### **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje, że nazewnictwo użyte w nawiasie dotyczy typoszeregu wg nieobowiązujących norm i użyte zostało celowo dla doprecyzowania produktu.

Aktualna i właściwa nazwa bariery to N2W2.

Z up. STAROSTY  
*Anna Michalczyk*  
Wicestarosta