



## STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU

ul. Dworcowa 39  
68-100 Żagań  
tel. 68 477 79 01, faks: 68 477 79 20  
NIP: 924-16-33-119

Żagań, dnia 17 grudnia 2021 r.

ZP.272.20.2021

Do uczestników postępowania w trybie podstawowym pn. „Przebudowa budynku szpitala w Żaganiu”

**Informujemy, że wpłynęły do Zamawiającego pytania o niżej wymienionej treści, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:**

### **Pytanie nr 1:**

Z uwagi na fakt, że w zamieszczonej dokumentacji na stronie postępowania są tylko rzuty poradni, zwracamy się o udostępnienie rzutów II i III piętra z zaznaczonymi pomieszczeniami przeznaczonymi do klimatyzacji, ponieważ w zamieszczonej dokumentacji projektowej jest tylko ogólny opis wykonania robót bez wskazania konkretnych pomieszczeń ani zestawienia sal w których ma być zamontowany system klimatyzacji. Te dane są niezbędne do sporządzenia wyceny projektu i wykonania w/w instalacji.

### **Odpowiedź nr 1:**

*Zamawiający informuje, że klimatyzacją należy objąć tylko piętro III.*

*Chłodzeniem należy objąć pomieszczenia:*

*pokoje łóżkowe: 4.19; 4.20; 4.25; 4.14; 4.13; 4.25; 4.26; 4.27; 4.28; 4.10; 4.07; 4.28; 4.33; 4.34;*

*punkt pielęgniarstwa: 4.09*

*gabinet zabiegowy: 4.04*

*Zamawiający w załączeniu zamieszcza rzut z zaznaczonymi pomieszczeniami.*

### **Pytanie nr 2:**

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie na stronie zamawiającego rysunku P1 o którym mowa w pliku zamieszczonym na stronie zamawiającego pt. „opis techniczny szpital” dotyczącym „Rozbudowa Instalacji Słaboprądowych bezpieczeństwa przy remoncie w 105 Kresowym Szpitalu w Żaganiu”, jest on niezbędny do sporządzenia prawidłowej kalkulacji cenowej.

### **Odpowiedź nr 2:**

*Zamawiający zamieszcza w formie załącznika „Rysunek P1”*

### **Pytanie nr 3:**

Prosimy o wyjaśnienie treści dokumentu „SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE ELEKTRYCZNE SŁABOPRĄDOWE I OŚWIETLENIA, ROBOTY BUDOWLANE” ponieważ ilości i materiały zawarte w tym dokumencie odbiegają znacznie od informacji zawartych w książce przedmiarów, ponadto stopka tego dokumentu informuje, że w/w dokument odnosi się do „INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE I ZASILANIA GWARANTOWANEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŚWIDNICZY.” A nie do przebudowy budynku szpitala w Żaganiu. W związku z tym nie wiemy jak mamy traktować treść tego dokumentu.

**Odpowiedź nr 3:**

*Zamawiający załącza w formie załącznika Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót budowlanych, instalacje elektryczne słaboprądowe i oświetlenia, roboty budowlane pod nazwą „STWiOR – słaboprądowe – NOWY”.*

*Zamawiający przez pomyłkę zamieścił niewłaściwy dokument w wersji elektronicznej.*

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin na składanie ofert do dnia **23.12.2021 r. do godz. 09:00** dokonując odpowiednich zmian w Ogłoszeniu o zamówieniu, SWZ i miniPortalu.pl

Z up. STAROSTY  
Anna Michalczyk  
Wicestarosta