



STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU

Starostwo Powiatowe w Żaganiu
ul. Dworcowa 39
68-100 Żagań
tel. 68 477 79 01, faks: 68 477 79 20
NIP: 924-16-33-119

Żagań, dnia 24 lutego 2015 r.

ZP.272.1.2015

Do uczestników przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa ulic Ciszowskiej i 3-maja zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych nr 1062F i 1063F w miejscowości Szprota-wa”.

Informujemy, że wpłynęły do Zamawiającego pytania o następującej treści i Zamawiający udziela na nie poniższych odpowiedzi:

Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, jaką szczelność oraz jaki przegub kulowy, muszą posiadać przejścia murowe DN160 i DN 200 do studni betonowych ?

Odp. 1. W projekcie nie zastosowano przejść szczelnych z przegubami kulowymi. Szczelność przejścia powinna odpowiadać szczelności zastosowanego systemu rur przewodowych.

Pytanie 2:

Ze względu na istnienie na rynku polskim kilku metod produkcyjnych kształtek do rur, prosimy Zamawiającego o zajęcie stanowiska czy dopuszcza zastosowanie kształtek produkowanych metodą wtrysku bezpośredniego czy też produkowanych metodą spawania, klejenia lub formowanych na gorąco z rur ?

Odp. 2. Zgodnie z zapisami PB i ST kształtki mają być produkowane metodą wtrysku bezpośredniego.

STAROSTA
Henryk Jonowicz