


STAROSTWO POWIATOWE – RZUT PIWNICY
– STAN PROJEKTOWANY –

R<30 Ω -POŁĄCZENIE Z OTOKIEM BUDYNKU-NOwym



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POMIĘRCHNI			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POMIĘRCHNI	Pow.m²
0/1	KUCHNIA	BETON	5,46
0/2	KUCHNIA	BETON	7,46
0/3	KUCHNIA	BETON	8,46
0/4	KUCHNIA	BETON	9,46
0/5	KUCHNIA	BETON	10,46
0/6	KUCHNIA	BETON	11,46
0/7	KUCHNIA	BETON	12,46
0/8	KUCHNIA	BETON	13,46
0/9	KUCHNIA	BETON	14,46
0/10	KUCHNIA	BETON	15,46
0/11	KUCHNIA	BETON	16,46
0/12	KUCHNIA	BETON	17,46
0/13	KUCHNIA	BETON	18,46
0/14	KUCHNIA	BETON	19,46
RAZEM:			164,55

- LEGENDA:
- GNIAZDO 10/16 A 230V IP65
 - GNIAZDO 32 A 230/400V IP65
 - ZASILANIE WENTYLATORA 45 -100W 230V ZASILANE Z OBWODÓW OŚWIETLENIOWYCH -CZASOWY
 - ŁĄCZNIK 1 BIEGUNOWY 10 A 230V IP65
 - 300090.00004 3448 ATLANTYK LB LED 1299 ED 7100lm 840 GEN2 (51.0 W) IP65
 - OPRAWA LED -2H -AUTOTEST LVP0 IH SE AT P/T HERMETYCZNA
 - KORYTKO BAKS 100/50 NA ZWIESZAKACH
 - WGP OP1-W02-B-10-230VAC-M

Nazwa:	TERMINOWANIE BUDYNKU
Objekt:	STAROSTWA POWIATOWEGO
Adres budowy:	ul. Dworcowa, Żagań, Powiat Żagań, woj. lubuskie
Działka:	24756, 24757, obr. 003, jedn. ew. Żagań
Investor:	POWIAT ŻAGANSKI
PROJEKTANT:	mgr inż. Marek Majnartowicz podpis: [signature]
Data:	wzrost 2015 skala 1:100
RZUTY PIWNICY	
INSTALACJA ZASILANIA	
RYS: ELE-3	