



Pi = 38 200 + 5000 W
Ps = 41 700 W
Is = 66,95 A
In = 80 A
K = 1 WENTYLACJA
0,5 INNE OBWODY

WYS.760mm
SZER.425mm
Gł.91mm

ROZDZIELNICA MODUŁOWA 4X18 NATYNKOWA IP40
EKINOXE (DRZWI TRANSPARENTNE) 607064

TW

LGy 5x50mm²- 3m DO RG BUDYNKU

RG- budynku poza projektem , Inwestor w osobnym projekcie ,
przebudowy rozdzielni , wskaże miejsce włączenia obwodów
TW -oraz wystąpi do RE OPERATOR ENEA o wydanie nowych warunków.

Nazwa:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻAGANIU
Obiekt:	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Adres budowy:	ul. Dworcowa, Żagań, Powiat Żagań, woj. lubuskie
Działka:	2475/8, 2475/7, obr. 003, jedn ew. Żagań
Inwestor:	POWIAT ŻAGAŃSKI ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań
PROJEKTANT:	mgr inż. Marek Mejnartowicz podpis: LBS/46/POOE/13
Data:	wrzesień 2015
TABLICA TV INSTALACJA ZASILANIA	RYS: ELE-4