


ZESTAWIENIE
ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	Uwagi	Str.1
Now-1	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-50	2	prod.AUNOR	
Now-2	Koleno BPL-C-250-90	23	prod.AUNOR	
Now-3	Podstawo dachowa PD-B1	2	prod.AUNOR	
Now-4	Czerpnia dachowa CD-C1	2	prod.AUNOR	
Now-5	Przepustnica RSK 250	10	prod.AUNOR	
Now-6	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-2000	8	prod.AUNOR	
Now-7	Mufa WSF-C-250	8	prod.AUNOR	
Now-8	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1000	1	prod.AUNOR	
Now-9	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-500	14	prod.AUNOR	
Now-10	Nowewnik Kwadra 375+skrzynka rozdzielna PER 250-400+element połączeniowy KRC 314	13	prod.Systemoif	
Now-11	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-250	3	prod.AUNOR	
Now-12	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1617	1	prod.AUNOR	
Now-13	Czerpnia ścienna USAV	9	prod.AUNOR	
Now-14	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-645	6	prod.AUNOR	
Now-15	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-990	2	prod.AUNOR	
Now-16	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1500	4	prod.AUNOR	
Now-17	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-2060	1	prod.AUNOR	
Now-18	Centrida nowiewna VEKA W-1000/13.6-L1	13	prod.Ierno	
Now-20	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-2510	2	prod.AUNOR	
Now-21	Trójnik TPCL 250-250	1	prod.AUNOR	
Now-22	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1200	1	prod.AUNOR	
Now-23	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-300	1	prod.AUNOR	
Now-24	Redukcja TPCL 400-250	1	prod.AUNOR	
Now-25	Trójnik TPCL 400-250	1	prod.AUNOR	
Now-26	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-900	1	prod.AUNOR	
Now-27	Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1800	1	prod.AUNOR	
Now-28	Przepustnica RSK 400	1	prod.Systemoif	
Now-29	Czerpnia ścienna USAV 400	1	prod.Systemoif	
Wyw-				
Wyw-1	Wentylator NZ4, 3 fazy, 230/400V, 3,7/2,2A, 160/160mm	13	prod.Nedermom	
Wyw-2	Kanał wentylacyjny SPR-C-160-500	13	prod.AUNOR	
Wyw-3	Podstawo dachowa PD-B1	13	prod.AUNOR	
Wyw-4	Wyrzutnia dachowa WD-C1	13	prod.AUNOR	
Wyw-5	Ramię odciągowe Original 3m + wspornik	13	prod.Nedermom	
Wyw-6	Skrzynka z rezystorami rozrusznikami wentylatorów x 13	1	prod.AUNOR	

SCHEMAT OZNACZEN
RAMION ODCIĄGOWYCH
ORIGINAL



JEDN. PROJEKTOWA: ABK-PROJEKT UL. LISOWSKIEGO 2/4 65-267 ZIELONA GÓRA tel. +48 68 320 15 75		STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU UL. DWORCOWA 39, 68-100 ŻAGAN		04.2012
RZUT WENTYLACJI - POMIESZCZENIE 135		1:100		rys.nr IS/14
PROJEKTANT INST. SAINT-ARNE:	GRZEGORZ KĘSICKI	UPR. NR 65/90/ZG w spec. instal.		
ASYSTENT:	INŻ. GRZEGORZ STODULSKI			
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. AGNIESZKA MAJ	UPR. NR 28/98/ZG w spec. instal.		
INST. SAINT-ARNE:	MGR INŻ. BOGDAN MROZOWSKI	UPR. NR 7/90/ZG w spec. konstrukcyjnej		
AUTOR PROJEKTU/ PROJEKTOWEGO:	MGR INŻ.			
<input type="checkbox"/> KONCEPCJA <input checked="" type="checkbox"/> PROJ. BUDOW. <input type="checkbox"/> PROJ. WYKON.		STRONA:		