



- OZNACZENIA:**
- DRZWI PPOŻ. W KL. EI30
 - PRZEGRODA RIGIPS - PROFIL 100
Z PODWÓJNYM POSZYCIEM G-K
 - DEMONTAŻ ŚCIANEK PCV
 - NOWO PROJEKTOWANY HYDRANT WEWNĘTRZNY DN25
 - PION INSTALACYJNY (PION SIECI HYDRANTOWEJ)
 - SIEĆ HYDRANTOWA

| LP. | NAZWA POMIESZCZENIA |
|-----|---------------------------------|
| 200 | SALA LEKCyjNA |
| 201 | PRACOWNIA TECHNIKI |
| 202 | SALA LEKCyjNA |
| 203 | SALA LEKCyjNA |
| 204 | SALA LEKCyjNA |
| 205 | SALA LEKCyjNA |
| 206 | GABINET PROFILAKTYKI MEDYCZNEJ |
| 207 | SALA LEKCyjNA |
| 208 | SALA LEKCyjNA |
| 209 | SALA LEKCyjNA (MUZYCZNA) |
| 210 | SALA INSTRACJI SENSORYCZNEJ |
| 211 | TOALETA |
| 212 | PRACOWNIA GANCARSKA |
| 213 | TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH |
| 214 | BIBLIOTEKA |
| 215 | SALA LEKCyjNA (JĘZYK POLSKI) |
| 216 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE |
| 217 | PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO |

RZUT II PIĘTRO 1:100

PROJ - TEL

65-528 Zielona Góra ul. Zawadzkiego ZOŚKI 40B/23
NIP 929-10-80-711, email:
zchudzinski@proj-tel.com, tel. +48 609 68 13 13

Temat:

Wydzielenie pożarowe klatek schodowych oraz wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Zaganiu, ul. X-lecia 19-21, 68-100 Zagań

Inwestor:

Powiat Żagański ul. Dworcowa 39, 68-100 Zagań

Nazwa rysunku:

II PIĘTRO - Montaż ślusarki drzwiowej ogniod odpornej oraz szafy hydrantowej i węzła wodomierzowego

PROJEKT BUDOWLANY
mgr inż. Marta Sutor

Upr. bud. do proj. bez ogr.
LBS/0007/Pskb/19
specj. konstr.-bud.

Data
X. 2019r.

Podpis:

PROJEKT INSTALACYJNY
tech. Ryszard Żmuda

Uprawnienia bud.
165/76/ZG
specj. inst.-inż.

Data
X. 2019r.

Podpis:

SKALA:

1:100

Branża
Konstr./Sanitarna

Etap:

PB

Strona:

Rys.

PB-04