


Legenda:

- Przewód HDGs 2x1,5
- Przewód YDYżo 3x2,5
- Oprawa **ETW/1W/FZLV/WH** – EXIT IP65 1W FZLV 24V z piktogramem uniwersalnym.
- Oprawa oświetlenia awaryjnego w systemie FZLV 24V – **AXNU/3W/FZLV/WH**
- Oprawa oświetlenia awaryjnego w systemie FZLV 24V – **zewnętrzna**

Układ TN – S

Szybkie samoczynne wyłączenie zasilania



PROJ - TEL

65-528 Zielona Góra ul. Zawadzkiego ZOŚKI 40B/23

NIP 929-10-80-711, email: zchudzinski@proj-tel.com, tel. +48 609 68 13 13

Budowa instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego i hydrantowej w budynku

TEMAT:

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żaganiu

ul. X-lecia 19/21; 68-100 Żagań.

INWESTOR:	Powiat Żagański ul. Dworcowa 39; 68-100 Żagań	UMOWA:	AO.032.L.29.2019
NAZWA RYSUNKU: Schemat instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego – piwnica.			
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Zbigniew Chudziński	UPRAWNIENIA 2069/00/U	DATA IX. 2019r.	PODPIS:
OPRACOWAŁ: mgr inż. Zbigniew Chudziński	UPRAWNIENIA 2069/00/U	DATA IX. 2019r.	PODPIS:
SKALA:	BRANŻA Automatyka budynkowa	STRONA:	RYS. O-6
ETAP: PW	Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowywany, uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody firmy Proj-Tel w Zielonej Górze.		