



STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU

ul. Dworcowa 39
68-100 Żagań
tel. 68 477 79 01, faks: 68 477 79 20
NIP: 924-16-33-119

Żagań, dnia 26 marca 2020 r.

ZP.272.4.2020

Do uczestników przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F relacji Konin Żagański – Iłowa”

Informujemy, że wpłynęły do Zamawiającego pytania o niżej wymienionej treści, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie nr 1

- Podczas wizji lokalnej stwierdzono układanie kabli energetycznych w poboczu strona lewa drogi.
- Czy kable docelowo będą usytuowane pod poszerzeniem jezdni czy też pod nowym poboczem?
- Czy Zamawiający będzie w posiadaniu i udostępni wyniki badań z zagęszczenia gruntów w trakcie zasypywania wykopów?

ODPOWIEDŹ nr 1

Ad. a) Kable zgodnie z uzgodnieniem TD.7114.41.2018.sm winny być ułożone pod nowym poboczem.

Ad. b) W decyzji na zajęcie pasa drogowego został zawarty zapis, że pobocze ma być zagęszczone warstwami o grubości 0,15 m przy zagęszczeniu ręcznym oraz 0,30 m przy zagęszczeniu mechanicznym.

Ad. c) Z uwagi na fakt, że wykop idzie w poboczu nie zażądaliśmy wyników laboratoryjnych badań zagęszczenia gruntu w poboczu.

Pytanie nr 2

Prosimy o udostępnienie uzgodnienia od ENEA

ODPOWIEDŹ nr 2

Zamawiający zamieszcza w formie załącznika do niniejszego postępowania uzgodnienia od ENEA

Pytanie nr 3

Prosimy o udostępnienie wszystkich posiadanych uzgodnień branżowych.

ODPOWIEDŹ nr 3

Zamawiający zamieszcza w formie załącznika do niniejszego postępowania uzgodnienia z EG System Sp. z o.o., w którym został zawarty niżej wymieniony zapis.

..... „Z uwagi na planowaną przebudowę drogi roboty należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. po uprzednim uzgodnieniu wejścia w teren z wyłonionym w trakcie przetargu przez Starostwo Powiatowe w Żaganiu Wykonawcą robót oraz Starostwem”

z up. STAROSTY
Iwona Hryszewska
Sekretarz Powiatu