



STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU

Starostwo Powiatowe w Żaganiu
ul. Dworcowa 39
68-100 Żagań
tel. 68 477 79 01, faks: 68 477 79 20
NIP: 924-16-33-119

Żagań, dnia 08 listopada 2013 r.

ZP.272.20.2013

Do uczestników przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa warsztatów szkolnych na potrzeby szkolnictwa zawodowego w powiecie żagańskim”.

Informujemy, że wpłynęły do Zamawiającego pytania o następującej treści:

Pytanie nr 1

Czy projekt przebudowy warsztatów szkolnych został zatwierdzony przez rzeczoznawcę do spraw p.poż oraz przez sanepid?

Pytanie nr 2

Zgodnie z zapisami w projekcie obiekt warsztatów został podzielony na strefy pożarowe i tak jedną strefę stanowi budynek A i B, budynek C stanowi odrębną strefę oraz pomieszczenie rozdzielni głównej i kotłowni stanowią oddzielną wyodrębnioną strefę, według przepisów p.poż każda strefa oddzielenia pożarowego musi być rozdzielona pasem min. 2 m o klasie odporności EI 60 dla klasy D. W związku z powyższym okna oraz drzwi znajdujące się w pasie rozdzielenia w projekcie opisane są jako EI 30, a według opinii jaką zasięgnęliśmy EI 60. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności. Proszę również o uwzględnienie w projekcie wymagań do zamontowanej już stolarki.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza płatność za roboty dodatkowe nie ujęte w projekcie.

Pytanie nr 4

Czy po wykonaniu iniekcji w piwnicy oraz wykonaniu izolacji na zewnętrznej stronie ściany Zamawiający przewiduje wykonanie tynków renowacyjnych zatrzymujących sole?

Pytanie nr 5

Proszę o udzielenie informacji po czyjej stronie będzie należało usunięcie wszystkich urządzeń i maszyn znajdujących się w pomieszczeniach warsztatowych?

ZAMAWIAJĄCY UDZIAŁA NASTĘPUJĄCYCH ODPOWIEDZI:

Odpowiedź 1:

Projekt przebudowy warsztatów szkolnych został uzgodniony przez rzeczoznawcę ppoż oraz sanepid

Odpowiedź 2:

W miejscu połączenia odrębnych stref pożarowych należy wykonać okna o odporności ogniowej EI60 a nie EI30 jak opisano na rzucie. Powyższe dotyczy również istniejącej stolarki

Odpowiedź 3:

Zgodnie z zapisem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający ustalił wynagrodzenie ryczałtowe, które jest niezmiennie przez cały czas realizacji zamówienia i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

Ponadto w §1 pkt 3 „Istotnych dla stron postanowień umowy” Zamawiający zobowiązał Wykonawcę do oddania obiektu Zamawiającemu w stanie nadającym się do użytkowania, „pod klucz”, po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych z udziałem Zamawiającego.

Odpowiedź 4:

Tak przewiduje się wykonanie tynków zatrzymujących sole.

Odpowiedź 5:

Usunięcie wszystkich urządzeń i maszyn znajdujących się w pomieszczeniach warsztatowych będzie należało do Inwestora.