



STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU

Starostwo Powiatowe w Żaganiu
ul. Dworcowa 39
68-100 Żagań
tel. 68 477 79 01, faks: 68 477 79 20
NIP: 924-16-33-119

Żagań, dnia 10 lutego 2014 r.

ZP.272.4.2014

Do uczestników przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „**Remont ulicy łąkowej w Żaganiu**”.

Informujemy, że wpłynęły do Zamawiającego pytania o następującej treści i Zamawiający udziela na nie poniższych odpowiedzi:

1. Dotyczy D.04.08.01, D.05.03.05. Przedstawione w ST wymagania dla mieszanek mineralno-asfaltowych są oparte o normę PN-S-96025:2000. Norma ta ma status normy wycofanej. Prosimy o uaktualnienie treści SST lub wyrażenie pisemnej zgody na zastosowanie zapisów z zakresu wymagań jakościowych zawartych w WT1 i WT2 z 2010. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniem nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn.19.11.2010.

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie wymagań jakościowych zawartych w WT1 i WT2 z 2010 dla mieszanek mineralno asfaltowych.

2. Dotyczy D.04.08.01, D.05.03.05. Dla jakiej kategorii ruchu drogi należy zaprojektować mieszanki?

Dla KR-2

3. Zgodnie z opisem technicznym warstwę wiążącą grubości 5cm i profilującą (125kg/m², co daje średnio 5cm) należy wykonać z AC22W. Zgodnie z instrukcją WT dla takiej grubości warstwy należy stosować AC16W. Prosimy o zmianę uziarnienia.

Zamawiający dopuszcza mieszankę zgodną z instrukcją WT.

z up. STAROSTY
Henryk Janowicz
Wicestarosta