



## OZNACZENIA

## Instalacja w wykonaniu podtynkowym

oprawa z modulem jednofunkcyjnym (oświetlenie ewakuacyjne) TWINS T5 8W

oprawa z modulem awaryjnym o czasie działania 1h

## Łącznik oświetlenia korytarzowy

Łącznik oświetlenia jednobiegunowy

## Łącznik oświetlenia dwubiegunowy

oprawa BC.022.20 LuqClassic NEW PAR 2x36 EVG (6400 lm; 2xL 36 W/840+QTP8 18/220-2)

oprawa BC.022.20.11.CNBOP LugClassic NEW PAR 2x36 EVG AW1H CNBOP (6400 lm; 2xL 36 W/840+QTP8 18/220-2)

oprawa	EO.050PC.20	Atlantyk	3	PC	IP65	2x36	EVG	(6400	lm;	2xL	36	W/840+QTP8	18/220-2)
--------	-------------	----------	---	----	------	------	-----	-------	-----	-----	----	------------	-----------

oprawa EP.022.1 RONDO z modulem AW 2x18W IP65

JEDYN. PROJEKTOWAL		STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU UL. DWORCOWA 39, 68-100 ŻAGAN		04.2012	
<b>ABK-PROJEKT</b> UL. LISOWSKIEGO 2/4 65-267 ZIELONA GÓRA tel. +48 68 320 15 75		<b>REMONT WARSZTATÓW SZKOLNYCH W ŻAGANIU</b> DZIAŁKA NR 1207/3 W ŻAGANIU			
<b>RZUT PIWNIC - INST. OŚWIE TL ENIOWA</b>		<b>1:100</b>		rys.nr <b>36/E</b>	
PROJEKTANT INT. ELEKTR.:	INŻ. ANDRZEJ WROTKOWSKI	UPR. NR 182/76/ZG w spec. inst.-inż.			
ASYSTENT:	MGR INŻ. MAREK WROTKOWSKI				
SPRAWDZAJĄCY INST. ELEKTR.:	MGR INŻ. TADEUSZ BARANOWSKI	UPR. NR 114/82/ZG w spec. inst.-inż.			
AUTOR PROJEKTU KIEROWNIK BIURA PROJEKTOWEGO:	MGR INŻ. BOGDAN MROZOWSKI	UPR. NR 7/90/ZG w spec. konstrukcyjnej			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		