



oprawa z modulem jednofunkcyjnym (oświetlenie ewakuacyjne) TWINS T5 8W CNBOP nr 0994/2011

oprawa z modulem awaryjnym o czasie działania 1h

Łącznik oświetlenia korytarzowy

Łącznik oświetlenia jednobiegowy

Łącznik oświetlenia dwubiegunowy

oprawa EO.051PC.20 ATLANTYK 3 PC 2x58W EVG (10000 lm; 2xT8 58W/840)

oprawa EO.051PC.20.11.CNBOP ATLANTYK 3 PC 2x58W EVG AW1H CNBOP (10000 lm; 2xT8 58W/840)

oprawa BC.022.20 LugClassic NEW PAR 2x36 EVG (6400 lm; 2xL 36 W/840+QTP8 18/220-2)

oprawa BC.UZZ.ZU.II.CNBUF LugClassic NEW PAR ZX36 EVG AWIH CNBUF (6400 IM; ZXL 36 W/840+QIP8 18/ZZU=Z)

oprawa EC.002.20 LugClassic nt AS 1x38 EVG (3000 lm; ZXL 38 W/840+Q1P8 18/Z2U=Z)

Opiuma EC:002:20 Euglossiniv III 23 1X50 LVO (0200 LIII, ZXL 33 W/0401Q11 0 10/0777))

ES 004 20 11CNIBAB Baulm: 0-21 2-36 D/C AW11H CNIBAB (6700 l-m: 2-1 36 W/9410)

oprawa ES 011 20 Rayliix 2x18 IP44 FVG (2700 lm: 2x1 18 W/840)

oprawa	ES.013.20	Ravlux	Opal	2x36	IP44	EVG	(6700	lm:	2xL 36	W/840)
--------	-----------	--------	------	------	------	-----	-------	-----	--------	--------

oprawa ES.013.20.11.CNBOP Raylux Opal 2x36 IP44 EVG AW1H CNBOP (6700 lm; 2xL 36 W/840)

oprawa EP.022.1 RONDO z modulem AW 2x18W IP65

instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego

Instalacja w wykonaniu podtylnkowym

Nr	Pomieszczenie	Posadzka	Powierzchnia [m ²]
201	Komunikacja	tarkett	60,23
202	Prac. rysunku technicznego	tarkett	63,44
203	Prac. tech. i bud. Maszyn	tarkett	44,45
204	Zaplecze sali	tarkett	13,05
205	WC męskie	gres	14,82
206	Prac. ukł. Mechatron. i PCL	tarkett	41,76
207	Pracownia mechatroniki	tarkett	54,19
208	WC damskie/niepełnospr.	gres	11,47
209	Komunikacja	tarkett	34,81
210	Biuro	tarkett	5,53
211	Biuro	tarkett	9,64
212	Biuro	istn.	13,21
213	Zaplecze	tarkett	15,42
214	WC personelu	gres	3,00
215	Pom. dydaktyczne	istn.	28,28
216	Zaplecze	tarkett	12,63
217	Pom. dydaktyczne	tarkett	31,55
218	WC męskie	gres	13,62
219	Komunikacja	tarkett	16,99
220	Dział obróbki ręcznej	przemysł.	87,48
221	Magazyn	przemysł.	14,06
		suma:	589,63

ZBIENIOWA ul. DWORCOWA 39, 68-100 ŻAGAN UL. DWORCOWA 39, 68-100 ŻAGAN REMONT WARSZTATÓW SZKOLNYCH W ŻAGANIU DZIAŁKA NR 1207/5 W ŻAGANIU	04.2012	37/E	
	STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU UL. DWORCOWA 39, 68-100 ŻAGAN	1:100 UPR. NR 182/76/ZG w spec. Inż.-pł.	
	ABK-PROJEKT UL. SIKORSKIEGO 24A 65-267 ŻELAZNA GÓRA tel. 446 68 320 15 75	INŻ. ANDRZEJ WIROTKOWSKI MGR INŻ. MAREK WIROTKOWSKI	
		INŻ. ANDRZEJ WIROTKOWSKI MGR INŻ. TADEUSZ BARANOWSKI	1:100 UPR. NR 144/82/ZG w spec. Inż.-pł.
		INŻ. ANDRZEJ WIROTKOWSKI MGR INŻ. BOGDAN WROZOWSKI	1:100 UPR. NR 780/ZG w spec. Inż.-pł.