



Nr	Pomieszczenie	Posadzka	Powierzchnia [m ²]
001	Komunikacja	gres	27,90
002	Magazyn	gres	73,72
003	Pom. porządkowe	gres	9,84
004	Szatnia szkolna	gres	45,81
005	Magazyn	gres	10,16
006	Kotłownia	gres	21,44
007	Pom. nieużytkowe	betonowa	97,88
		suma:	286,75

Na rozdzielnicę zabudować wyłącznik różnicowo - nadprądowy
P312-B16-30-AC
Instalacja układana pod tynkiem

<div>JEDYN. PROJEKTOWA: ABK-PROJEKT UL. LISOWSKIEGO 2/4 65-267 ZIELONA GÓRA tel. +48 68 320 15 75</div>		STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU UL. DWORCOWA 39, 68-100 ŻAGAN		04.2012
REMONT WARSZTATÓW SZKOLNYCH W ŻAGANIU DZIAŁKA NR 1207/3 W ŻAGANIU				
RZUT PIWNIC - INST. Gniazd WTYKOWYCH		-----		rys.nr 39/E
PROJEKTANT INT. ELEKTR.:	INŻ. ANDRZEJ WROTKOWSKI	UPR. NR 182/76/ZG w spec. Inst.-Inż.		
ASYSTENT:	MGR INŻ. MAREK WROTKOWSKI			
SPRAWDZAJĄCY INST. ELEKTR.:	MGR INŻ. TADEUSZ BARANOWSKI	UPR. NR 114/82/ZG w spec. Inst.-Inż.		
AUTOR PROJEKTU KIEROWNIK BIURA PROJEKTOWEGO.:	MGR INŻ. BOGDAN MIROZOWSKI	UPR. NR 7/90/ZG w spec. konstrukcyjnej		