

Nr	Pomieszczenie	Posadzka	Powierzchnia [m²]
101	Przedsionek	gres	10,00
102	Komunikacja	tarkett	55,56
103	Pracownia elektrotechniki	tarkett	55,67
104	WC nauczycieli	gres	3,50
105	WC męskie	gres	13,69
106	Pracownia informatyki	tarkett	42,52
107	Pokój nauczycielski	tarkett	12,71
108	Pracownia teleinformatyczna	tarkett	40,71
109	WC damskie/niepełnospr.	gres	11,47
110	Prac. ukł. elektrotechn.	tarkett	45,81
111	Wiatrołap	gres	8,85
112	Pom. techniczne	gres	13,18
113	Szatnia męska	gres	35,63
114	Przedsionek	gres	1,90
115	Łazienka męska	gres	23,08
116	Jadalnia typu I	istn.	23,59
117	Przedsionek	gres	5,03
118	WC męskie	gres	9,97
119	Przedsionek WC	gres	7,39
120	Dział montażu instalacji	przemysł.	97,00
121	Komunikacja	gres	16,43
122a	Komunikacja	gres	35,10
122b	Komunikacja	gres	50,63
123	Szatnia damska	gres	6,55
124	WC/Łazienka damska	gres	7,73
125	Rozdzielnia główna	gres	3,48
126	Wypożyczalnia narzędzi	przemysł.	12,56
127	Narzędziownia	przemysł.	49,83
128	Pokój nauczycielski	tarkett	16,44
129	WC nauczycieli	gres	4,74
130	Dział montażu i remontu	przemysł.	104,40
131	Sala sterowania CNC	przemysł.	62,47
132	Pracownia CNC	przemysł.	44,58
133	Dział obróbki mechanicznej	przemysł.	108,96
134	Komunikacja	przemysł.	88,98
135	Spawalnia	przemysł.	137,95
		suma:	1268,09

Wykaz wyposażenia:

- 130: TAB - tablica kredowa 170x100cm; EK - elektryczny ekran rozwijany 210x210cm; RACK - szafa RACK 60x80cm; KOMP - biurko komputer 58x116 z wysuwaną klawiaturą i szufladami; SU - szafa ubraniowa 30x49x180 dwupoziomowa; WW - wyciągnięcia wewnętrzne 60x120cm, kurczotka-ogień; Sv250 - szlifierko-ostrzałka SO-250; 400V; 1,2kW; WS-15 - wiertarka stołowa WS-15; 400V; 0,8kW; ONDI250 - odkurzacz-wentylator ONDI250; 400V; 1,2kW; Wi-K25 - wiertarka kadłubowa Wi-K-25; 400V; 0,8kW; SM - stół montażowy 79x215cm
- 131: FE - frezator akumulat. RASI, zestaw dydaktyczny Festo Emco; MILL55 - frezarka PC MILL 55 firmy EMCO; 0,85kW; 220V; 12A; TURN65 - tokarka PC TURN 55 firmy EMCO; 0,85kW; 220V; 12A
- 132: MILL155 - frezarka PC MILL 155 firmy EMCO; 5,5kW; 400V; 20A; TURN155 - tokarka PC TURN 155 firmy EMCO; 5,5kW; 400V; 20A
- 133: TUS-35 - tokarka TUS-35; 1,7kW; 220-380V; 25A; TUS-40 - tokarka TUS-40; 4,0kW; 380V; 25A; Sv160 - dłutownica Sv160; 2,0kW; 380V; 25A; SP-2 - strugarka poprzeczna SP-2; 2,8kW; 220-380V; 25A; FR400 - frezarka uniwersalna FR400; 3,0kW; 220-380V; 25A; Fra-1 - frezarka pionowa Fra-1; 4,0kW; 220-380V; 25A; FWC25 - frezarka FWC25; 6,2kW; 220-380V; 63A; Sz750 - szlifierka stołowa Sz750; 1,5kW; 380V; 16A; m3V - frezarka pionowa Hindus m3V; 7,0kW; 220-380V; 63A; SPC-20R - szlifierka do płaszczyzn SPC-20r; 6,3kW; 220-380V; 63A
- 135: TIG - spawarka TIG; 230/400V; 25A; M1501 - półautomat spawalniczy BESTER MMMASTER 1501; 230/400V; 4,5kVA; Best. - bester; 230/400V; 25A; Autom. - automat; 400V; 25A; SR - stół roboczy 75x180cm; PM540 - prasa PM540; 400V; 2,0kW; PM563 - prasa PM563; 400V; 2,0kW; Sz8f - szlifierka 400V; 1,2kW
- 120: "ST" - 4kW;80x20cm; PT - przecinarka taśmowa; NG - nożyce gilotynowe do blach NG-3A; 400V; 3,0kW; Wóz. - wózdrabina do blachy; Żag. - zagniarka do blachy; Sz750 - szlifierka stołowa Sz750; 400V
- "PODŚ." - rysunek ogóli wewnętrzny z wejściem piłeczywnym 30cm
- + - miejsce podłączenia zasilania do maszyny lub urządzenia
- SF, H - sufit podwieszany , wysokość H.

OZNACZENIA

	oprawa z modułem jednofunkcyjnym (oświetlenie ewakuacyjne) TWINS T5 8W CNBOP nr 0994/2011
AW	oprawa z modułem awaryjnym o czasie działania 1h
	łącznik oświetlenia korytarzowy
	łącznik oświetlenia jednobiegunowy
	łącznik oświetlenia dwubiegunowy
1	oprawa EO.051PC.20 ATLANTYK 3 PC 2x58W EVG (10000 lm; 2xT8 58W/840)
1AW	oprawa EO.051PC.20.11.CNBOP ATLANTYK 3 PC 2x58W EVG AW1H CNBOP (10000 lm; 2xT8 58W/840)
3	oprawa BC.022.20 LugClassic NEW PAR 2x36 EVG (6400 lm; 2xL 36 W/840+QTP8 18/220–2)
3AW	oprawa BC.022.20.11.CNBOP LugClassic NEW PAR 2x36 EVG AW1H CNBOP (6400 lm; 2xL 36 W/840+QTP8 18/220–2)
6	oprawa EC.002.20 LugClassic nt AS 1x58 EVG (5000 lm; 2xL 58 W/840+QTP8 18/220–2)
7	oprawa EC.002.20 LugClassic nt AS 1x58 EVG (5200 lm; 2xL 58 W/840+QTP8 18/220–2))
10	oprawa EO.050PC.20 Atlantyk 3 PC IP65 2x36 EVG (6400 lm; 2xL 36 W/840+QTP8 18/220–2)
14	oprawa ES.004.20.11CNBOP Raylux Opal 2x36 EVG AW1H CNBOP (6700 lm; 2xL 36 W/840)
15	oprawa ES.011.20 Raylux 2x18 IP44 EVG (2700 lm; 2xL 18 W/840)
17	oprawa ES.013.20 Raylux Opal 2x36 IP44 EVG (6700 lm; 2xL 36 W/840)
17AW	oprawa ES.013.20.11.CNBOP Raylux Opal 2x36 IP44 EVG AW1H CNBOP (6700 lm; 2xL 36 W/840)
19	oprawa EP.022.1 RONDO z modułem AW 2x18W IP65

PROJEKTANT: ABK-PROJEKT UL. LISOWSKIEGO 2/4 65-287 ZIELONA GÓRA tel. +48 68 320 15 75	STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU UL. DWORCOWA 39, 68-100 ŻAGAŃ		04.2012
	REMONT WARSZTATÓW SZKOLNYCH W ŻAGANIU DZIAŁKA NR 120/70 W ŻAGANIU		
RZUT PARTERU - INST. OŚWIETLENIOWA		1:100	ark./str. 35/E
PROJEKTANT INST. ELEKTR.:	inż. ANDRZEJ WROTKOWSKI	UPR. NR 192/70/ZG w spec. inst. elt.	
ASYSTENT:	MGR INŻ. MAREK WROTKOWSKI		
SPRAWDZAJĄCY INST. ELEKTR.:	MGR INŻ. TADEUSZ BARANOWSKI	UPR. NR 114/82/ZG w spec. inst. elt.	
KIEROWNIK BIURA PROJEKTOWEGO:	MGR INŻ. BOGDAN MROZOWSKI	UPR. NR 7/90/ZG w spec. konstrukcyjnej	