


Instalacja oświetlenia pokazana na odrębnym rysunku

OZNACZENIA

- oprawa BC.022.20.11.CNBOP LugClassic NEW PAR 2x36 EVG AW1H CNBOP (6400 lm; 2xL 36 W/840+QTP8 18/220-2)
oprawa ES.013.20.11.CNBOP Raylux Opal 2x36 IP44 EVG AW1H CNBOP (6700 lm; 2xL 36 W/840)
kierunek ewakuacji

Nr	Pomieszczenie	Posadzka	Powierzchnia [m ²]
201	Komunikacja	tarkett	60,23
202	Kuchnia i technopom.	tarkett	60,23
203	Prac. tech. i bud. Maszyn	tarkett	44,45
204	Zaplecze sal	tarkett	13,05
205	WC męskie	gres	14,82
206	Prac. um. Mechanizm i PCL	tarkett	41,76
207	Pracownia mechaniczna	tarkett	54,19
208	Pracownia elektryczna i mezospr.	tarkett	47,19
209	Komunikacja	tarkett	34,81
210	Biurowo	tarkett	5,53
211	Biurowo	tarkett	9,64
212	Biurowo	isth.	13,21
213	Zaplecze	tarkett	15,62
214	Zaplecze i biurowo	tarkett	15,62
215	Pom. dydaktyczne	isth.	28,28
216	Zaplecze	tarkett	12,63
217	Pom. dydaktyczne	tarkett	31,55
218	WC męskie	gres	13,62
219	WC damskie	gres	13,62
220	Dział obsługi ręcznej	terakota	87,48
221	Magazyn	sumy	14,08
		sumy	699,03

[illegible]

PIETRO

JEDN. PROJEKTOWA: ABK-PROJEKT UL. LISOWSKIEGO 2/4 65-267 ZIELONA GÓRA tel. +48 68 320 15 75		STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU UL. DWORCOWA 39, 68-100 ŻAGAN		04.2012
REMONT WARSZTATÓW SZKOLNYCH W ŻAGANIU DZIAŁKA NR 1207/3 W ŻAGANIU				
OŚWIECZENIE AWARYJNE, EWAKUACJA		1:250	rys.nr 46/E	
PROJEKTANT INST. ELEKTR.:	inż. ANDRZEJ WROTKOWSKI	UPR. NR 182/76/ZG w spec. inst.-inż.		
ASYSTENT:	MGR INŻ. MAREK WROTKOWSKI			
SPRAWDZAJĄCY INST. ELEKTR:	MGR INŻ. TADEUSZ BARANOWSKI	UPR. NR 114/82/ZG w spec. inst.-inż.		
AUTOR PROJEKTU KIEROWNIK BIURA PROJEKTOWEGO:	MGR INŻ. BOGDAN MROZOWSKI	UPR. NR 7/90/ZG w spec. konstrukcyjnej		