

Oznaczenia

FeZn fi 8mm	zwód poziomy niski oraz przewód odprowadzający
FeZn 30x4	uziom otokowy
ZK	złącze kontrolne
S	połączenie spawane
	złącze rynnowe

PARTER

JEDN. PROJEKTOWA: ABK-PROJEKT, UL. LISOWSKIEGO 2/4, 65-267 ZIELONA GÓRA, tel. +48 68 320 15 75	STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU, UL. DWORCOWA 39, 68-100 ŻAGAŃ		04.2012
	REMONT WARSZTATÓW SZKOLNYCH W ŻAGANIU, DZIAŁKA NR 1207/3 W ŻAGANIU		
RZUT DACHU - INST. ODGROMOWA		1:250	rys.nr 47/E
PROJEKTANT INT. ELEKTR.:	INŻ. ANDRZEJ WROTKOWSKI	UPR. NR 182/76/ZG w spec. inst.-inż.	
ASYSTENT:	MGR INŻ. MAREK WROTKOWSKI		
SPRAWDZAJĄCY INST. ELEKTR:	MGR INŻ. TADEUSZ BARANOWSKI	UPR. NR 114/82/ZG w spec. inst.-inż.	
AUTOR PROJEKTU KIEROWNIK BIURA PROJEKTOWEGO :	MGR INŻ. BOGDAN MROZOWSKI	UPR. NR 7/90/ZG w spec. konstrukcyjnej	