



Instalacja oświetlenia pokazana na odrębnym rysunku

OZNACZENIA

- 1AW oprawa EO.051PC.20.11.CNBOP ATLANTYK 3 PC 2x58W EVG AW1H CNBOP (10000 lm; 2x18 58W/840)
- 3AW oprawa BC.022.20.11.CNBOP LugClassic NEW PAR 2x36 EVG AW1H CNBOP (6400 lm; 2xL 36 W/840+QTP8 18/220-2)
- 17AW oprawa ES.013.20.11.CNBOP Raylux Opal 2x36 IP44 EVG AW1H CNBOP (6700 lm; 2xL 36 W/840)
- P • przycisk wyłącznika p.poz.
- przewód HDGs3x1,5 z wyłącznika p.poz. do przycisku
- kierunek ewakuacji
- 19 oprawa EP.022.1 RONDO z modułem AW 2x18W IP65

PARTER

SEDN, PROJEKTOWA: ABK-PROJEKT UL. LISOWSKIEGO 2/4 65-267 ZIELONA GÓRA tel. +48 68 320 15 75		STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU UL. DWORCOWA 39, 68-100 ŻAGAN		04.2012
		REMONT WARSZTATÓW SZKOLNYCH W ŻAGANIU DZIAŁKA NR 1207/3 W ŻAGANIU		
OŚWIETLENIE AWARYJNE, EWAKUACJA INSTALACJA WYŁ.P.POŻ.		1:250		45/E
PROJEKTANT INT. ELEKTR.:	INŻ. ANDRZEJ WROTKOWSKI	UPR. NR 182/76/ZG w spec. inż.-inż.		
ASYSTENT:	MGR INŻ. MAREK WROTKOWSKI			
SPRAWDZAJĄCY INST. ELEKTR.:	MGR INŻ. TADEUSZ BARANOWSKI	UPR. NR 114/82/ZG w spec. inż.-inż.		
AUTOR PROJEKTU KIEROWNIK BIURA PROJEKTOWEGO:	MGR INŻ. BOGDAN MROZOWSKI	UPR. NR 7/90/ZG w spec. konstrukcyjnej		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	