


Pi=7,2kW
Po=4,5kW
Io=6,7A

lokalizajca rozdzielnicy
pom. 219 - komunikacja

Na wewnętrznej ścianie drzwiczek rozdzielnicy wykonawca robót elektrycznych umieści czytelną dokumentację powykonawczą rozdzielnicy zabezpieczoną w sposób trwały (zalaminowaną lub włożoną do przygotowanej kieszeni w drzwiach)

Szafa uniwersalna wykonana z blachy stalowej grubości1,5mm, kolor RAL 9010 - biały w II klasie izolacji. IP43 drzwiczki zamykane na zamek. 36 modułów




| | | |
|---|---|---|
| JEDN. PROJEKTOWA: ABK-PROJEKT UL. LISOWSKIEGO 2/4 65-267 ZIELONA GÓRA tel. +48 68 320 15 75 | STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU UL. DWORCOWA 39, 68-100 ŻAGAŃ | 04.2012 |
| | REMONT WARSZTATÓW SZKOLNYCH W ŻAGANIU DZIAŁKA NR 1207/3 W ŻAGANIU | |
| ROZDZIELNICA R5 | -------- | rys.nr 12/E |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROJEKTANT INT. ELEKTR.: | INŻ. ANDRZEJ WROTKOWSKI | UPR. NR 182/76/ZG w spec. inst.-inż. | |
| ASYSTENT: | MGR INŻ. MAREK WROTKOWSKI | | |
| SPRAWDZAJĄCY INST. ELEKTR: | MGR INŻ. TADEUSZ BARANOWSKI | UPR. NR 114/82/ZG w spec. inst.-inż. | |
| AUTOR PROJEKTU KIEROWNIK BIURA PROJEKTOWEGO : | MGR INŻ. BOGDAN MROZOWSKI | UPR. NR 7/90/ZG w spec. konstrukcyjnej | |
| ☐ | ☐ | ☐ | |